

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40040860 1

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Bierutowska Spoldzielnia Niewidomych BIER SIN Z.P. Chr. ul. W. W. Wilczyńska 51, 56-420 BIERUTOW, POLEN

Aktenzeichen / File ref. 1519700-1550-000 / 250702 / TL3 letzte Änderung / updated 2018-10-18 Datum / Date 2014-10-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040860.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040860.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable

8,00

Typ(en) / Type(s)

N-2

Bemessungsspannung Rated voltage	AC 250 V
Bemessungsstrom Rated current	10 A
Polzahl Number of poles	2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact
Bauart Kind of construction	Normblatt C13 standard sheet C13
Ausführung(en) Construction(s)	zentrale Leitungseinführung straight cable entry
Produktinformation Product information	siehe Anlage Nr. 300 + 700 + 900 vom 2018-10-18 see Appendix No. 300 + 700 + 900 dated 2018-10-18
Warenzeicheninhaber Trademark holder	Bierutowska Spoldzielnia Niewidomych BIER SIN Z.P. Chr.

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / Sum of annual fee units

8,00

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3